АКТ
ГОТОВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
К 2020/2021 УЧЕБНОМУ ГОДУ

СОСТАВЛЕН «29» июля 2020 г.

Полное наименование организации (в соответствии с уставом учреждения):	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества имени Н.М. Аввакумова» Асбестовского городского округа
Год постройки здания:	Уральская, 75 - 1968 год, Речная, 13 -1958 год
Юридический и фактический адрес (в соответствии с уставом учреждения):	Юридический: 624260 Свердловская обл., г. Асбест, ул. Уральская, 75 Фактический: 624260 Свердловская обл., г. Асбест, ул. Уральская, 75; 624260 Свердловская обл., г. Асбест, ул. Речная,13; 624260 Свердловская обл., г. Асбест, ул. Ленинградская,10; 624260 Свердловская обл., г. Асбест, ул. Садовая, 13; 624260 Свердловская обл., г. Асбест, ул. Калинина, 40; 624260 Свердловская обл., г. Асбест, ул. Физкультурников, 38; 624260 Свердловская обл., г. Асбест, ул. Октябрьской революции, 16; 624260 Свердловская обл., г. Асбест, ул. Лесная, 36.
Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон:	Дубина Ольга Витальевна Тел. 8(34365) 7-67-43

Проверка готовности учреждения проведена в соответствии с постановлением главы Асбестовского городского округа 01.06.2020 № 31-ПГ «О подготовке муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Асбестовского городского округа, к 2020/2021 учебному году» комиссией в составе:

Председатель комиссии:	Тихонова Н.Р., глава Асбестовского городского округа
Члены комиссии	
от администрации Асбестовского городского округа:	
Волкова Е.В.	заместитель главы администрации Асбестовского городского округа, заместитель председателя комиссии
Кутарев Е.В.	начальник отдела общественной безопасности администрации Асбестовского городского округа
Епимахов И.В.	начальник отдела по физической культуре, спорту, молодежной политике администрации Асбестовского городского округа
от Управления образованием Асбестовского городского округа	
Валеева С.А.	начальник Управления образованием, заместитель председателя комиссии
Аристова Е.В.	заместитель начальник Управления образованием, секретарь комиссии
от Межмуниципального отдела МВД РФ «Асбестовский»	
Петров М.В.	начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Асбестовский» (по согласованию)
Абрамов И.А.	начальник Отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела МВД РФ «Асбестовский» (по согласованию)
от Асбестовского отдела вневедомственной охраны	
Шестаков И.П.	начальник Асбестовского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»
от государственного пожарного надзора	
Исаев М.М.	начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Асбестовского городского округа, Малышевского городского округа, городского округа Рефтинский Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (по согласованию)

от хозяйственно-эксплуатационной службы:	
Свиридов В.И.	директор Асбестовского муниципального бюджетного учреждения «Центр обеспечения деятельности системы образования»
от профсоюзного органа	
Аникаева Е.П.	председатель Координационного совета Асбестовского городского объединения профсоюзных организаций (по согласованию)
от образовательной организации	
от администрации	
Дубина О.В.	директор Муниипального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества им. Н.М. Аввакумова» Асбестовского городского округа
от органа, осуществляющего надзор за соблюдением техники безопасности в системе образования	
Маратканова Г.Д.	заместитель директора по учебно-воспитательной работе Муниипального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества им. Н.М. Аввакумова» Асбестовского городского округа, заместитель председателя комиссии по охране труда
от родительской общественности	
Лисицина Л.С.	член родительского комитета детского объединения МБУ ДО ЦДТ

Заключение комиссии по результатам проверки готовности организации:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества имени Н.М. Аввакумова» Асбестовского городского округа к 2020/2021 учебному году готово

(готова/ не готова)

Председатель комиссии		Тихонова Н.Р.
Заместитель председателя		Волкова Е.В.
Секретарь комиссии		Аристова Е.В.
Члены комиссии		Кутарев Е.В.
		Епимахов И.В..
		Валеева С.А.
		Петров М.В.
		Абрамов И.А.
		Шестаков И.П.
		Исаев М.М.
		Аникаева Е.П.
		Свиридов В.И.
		Дубина О.В.
		Маратканова Г.Д.
		Лисицина Л.С.

«29» июля 2020 г.

Акт составлен «29» июля 2020 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества им. Н.М. Аввакумова» Асбестовского городского округа

(полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом)

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
Характеристика организации			
1.	Наличие учредительных документов юридического лица	реквизиты документов	Устав МБУ ДО ЦДТ утвержден распоряжением Управления образованием Асбестовского городского округа от 10.08. 2015 № 17.
2.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	реквизиты документов	Договор № 197 от 25 августа 2015 года о предоставлении муниципального имущества на праве оперативного управления. Дополнительное соглашение от 16 декабря 2016 года к Договору № 197 от 25.08.2015г.
3.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением арендуемых зданий)	реквизиты документов	Свидетельство о государственной регистрации права (постоянное (бессрочное) пользование) – Уральская, 75: 66-66/030-66/030/660/2015-1319/1, дата выдачи 05.10.2015 г. Свидетельство о государственной регистрации права (постоянное (бессрочное) пользование) – Речная, 13: 66-66-30/021/2012-452, дата выдачи 05.10.2015 г. Свидетельство о государственной регистрации права (оперативное управление) – Уральская, 75: 66-01/30-50/2002-211, дата выдачи 05.10.2015 г. Свидетельство о государственной регистрации права (оперативное управление) – Речная, 13: 66-66-30/004/2010-231, дата выдачи 05.10.2015 г.
4.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;	1) Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 66 ЛОI № 0004320 от 07.10.2015, регистрационный номер 17898, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области на срок: бессрочно, приказ от 04.10.2015 г. № 1784-ли. Приложение к лицензии серия 66ПОI № 0015943 (переоформлено в

		3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и № свидетельства об аккредитации	2018 году – приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 05.07.2018 г. № 671-ли). 2) Данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу. 3) Вид образовательной деятельности в соответствии с действующей лицензией – дополнительное образование, подвид – дополнительное образование детей и взрослых. 4) В соответствии с муниципальным заданием МБУ ДО ЦДТ на 2020 год учреждение оказывает следующие муниципальные услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ. 5) В соответствии с законодательством в области образования аккредитация организаций дополнительного образования не предусмотрена.
5.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	Имеются дополнительные общеразвивающие программы по направленностям: - художественная; - физкультурно-спортивная; - туристско-краеведческая; - социально-педагогическая; - техническая.
6.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	1) Программа развития МБУ ДО ЦДТ на 2017-2020 г.г., принята Советом МБУ ДО ЦДТ (протокол № 4 от 20.12.2016г.), педагогическим советом (протокол № 1 от 14.03.2017г.), утверждена приказом МБУ ДО ЦДТ от 20.03.2017г. № 50. 2) Проект «Одаренные дети» на 2017-2020 годы, принят педагогическим советом (протокол № 5 от 25.10.2016 года), утвержден приказом МБУ ДО ЦДТ от 30.12.2016г. № 292.
7.	Наличие плана работы организации на 2020-2021 учебный год.	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	Годовой план МБУ ДО ЦДТ на 2020-2021 учебный год в наличии, принят решением педагогического совета (протокол № 2 от 22.05.2020 г.), утвержден приказом МБУ ДО ЦДТ от 01.06.2020 г. № 76-О/Д.
8.	Количество объектов (территорий) организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); 3) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц)	Здания МБУ ДО ЦДТ: 1) всего 2 здания; 2) в том числе с массовым пребыванием людей 2 здания; 3) с круглосуточным пребыванием людей зданий нет.

		(спальный корпус, общежитие)	
9.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) организация работает в три смены; 2) в первую смену обучаются: 50 групп; в них 650 обучающихся; 3) во вторую смену обучаются: 60 групп; в них 550 обучающихся 4) в 3 смену обучаются: 30 групп; в них 250 обучающихся
10.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1) Проектная допустимая численность обучающихся: - Уральская, 75 – 510 человек в 1 смену; - Речная, 13 – 285 человек в 1 смену. 2) По комплектованию 140 групп. 3) Планируемое количество обучающихся на момент проверки 1450 человек. 4) С применением дистанционных образовательных технологий – 1000. 5) Превышения допустимой численности обучающихся нет.
11.	Укомплектованность организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; иные работники; 3) наличие вакансий (указать).	1) По штатному расписанию (количество единиц): - администрация – 4,0; - педагогические работники – 34,03; - иные работники – 16,95. 2) По факту (количество единиц): - администрация – 4,0; - педагогические работники – 34,03; - иные работники – 16,95. 3) вакансий нет.

Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса			
12.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	Акт ревизии промывки канализационных колодцев и сетей: ул. Уральская, 75 от 01.06.2020; ул. Речная, 13 от 05.06.2020. Акт о проведении испытаний и промывки (продувки) трубопроводов системы отопления, узла водоподогревателя на прочность и герметичность: ул. Уральская, 75 от 01.06.2020; ул. Речная, 13 от 05.06.2020.
13.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами		Оснащенность ученической мебелью - 100%; мебель соответствует Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима образовательных организаций дополнительного образования детей (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН2.4.4.3172-14 п. 7.1.).
14.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	В соответствии с образовательной программой МБУ ДО ЦДТ учебники не предусмотрены.
15.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями		Мастерских нет.
Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации			
16.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		Имеется тренажерный зал, к учебному году готов.
17.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	Спортивное оборудование имеется и соответствует установленным требованиям. Состояние оборудования и инвентаря соответствует требованиям. Составлены акты-разрешения на проведение занятий в тренажерном зале на 2020-2021 учебный год от 29.06.2020 г. Сертификат соответствия № РОСС RU.HA34.H07387, срок действия с 16.07.2018 г. по 15.07.2021 г.
18.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		Стадиона/спортивной площадки нет.

19.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Акты о проведении испытаний спортивного оборудования в тренажерных залах на 2020-2021 учебный год составлены от 29.06.2020 г. Оборудование соответствует ГОСТ.
Пожарная безопасность образовательной организации			
20.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее - ГУ МЧС России по Свердловской области).	предписание/акт 1) количество не устраненных нарушений; 2) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений.	Предписаний нет.
21.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ).	1) обучение руководителя организации пожарному минимум; 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся (воспитанников) ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений).	1) Директор Дубина О.В. прошла обучение по пожарному минимуму (удостоверение № 180/19 от 29.03.2019 г.). 2) Ответственные за пожарную безопасность в учреждении прошли обучение: - Власова Н.И., заместитель директора по АХЧ (удостоверение № 407/18 от 25.04.2018 г.); - Богданова С.В., заведующий хозяйством (удостоверение № 181/19 от 29.03.2019 г.). 3) Обучение сотрудников осуществляется через проведение плановых и внеплановых инструктажей по пожарной безопасности, теоретические и практические занятия в рамках 16-часовой программы обучения по гражданской обороне, проведение КШТ, в рамках Месячника обучения правилам пожарной безопасности среди населения. 4) Обучение учащихся осуществляется через проведение воспитатель-

			ных мероприятий в рамках Недель пожарной безопасности, Месячника безопасности, Месячника обучения правилам пожарной безопасности среди населения. 5) Эвакуационные обучения с обучающимися проводятся не менее 2 раз в учебном году. Планируется проведение учебных тренировок в октябре 2020 года, в мае 2021 года и по мере необходимости.
22.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности.	1) В соответствии с Правилами противопожарного режима все первичные средства пожаротушения имеются в достаточном количестве. 2) Журнал учета средств пожаротушения имеется. 3) Огнетушители (в количестве 22 штук): ОУ-3 (11шт.) перезаряжены и гидроисправны (акт № 1004 от 13.12.2017, акт от 06.12.2019, акт от 02.06.2020); ОП-4 (11шт.) частично приобретены, договор купли-продажи с ООО «Яшма» № 5/Т от 19.06.2017 года.
23.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты); 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие ответственного лица; 6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты)	1) АПС и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре имеется (акт проверки работоспособности автоматических систем противопожарной защиты от 20.05.2020.). Техническое обслуживание сигнализации осуществляется ежемесячно. Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту установок пожарной сигнализации имеется. 2) Вывод АПС на пульт пожарной части г. Асбеста произведен в 2 зданиях в июне 2015 г. согласно заключенных договоров с ООО «ОКО-ТЦ» от 24.02.2015 г. № 091-15/М и от 22.06.2015 г. № 223-15/М. 3) Договоры на техническое обслуживание пожарной (охранно-пожарной) сигнализации от 24.01.2020 № 85 и от 24.01.2020 № 86 заключены с ООО «Яшма». 4) Имеется дублированный сигнал на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: программно-аппаратный комплекс – ПАК ОКО договор на обслуживание от 24.01.2020 № 52898/С. 5) Ответственные за исправное состояние АУПС и СОУЭ: - Уральская, 75 – Власова Н.И., заместитель директора по административно-хозяйственной части - Речная, 13 – Богданова С.В., заведующий хозяйством;

			6) Иные системы пожарной автоматики отсутствуют.
24.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям ППБ (да/нет)	Да.
25.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	указать реквизиты	Уральская, 75: Протокол от 25.03.2020 № 26 измерения сопротивления изоляции электрических проводок и кабельных линий напряжением до 1000 В. Протокол от 25.03.2020 № 27 проверки наличия цепи между заземлениями, заземленными установками и элементами заземленных установок в системах питания с заземленной нейтралью. Протокол от 25.03.2020 № 28 проверки срабатывания защиты в системах питания с заземленной нейтралью электроустановок до 1000 В. Речная, 13: Протокол от 21.10.2019 № 92 измерения сопротивления изоляции электрических проводок и кабельных линий напряжением до 1000 В. Протокол от 21.10.2019 № 93 проверки наличия цепи между заземлениями, заземленными установками и элементами заземленных установок в системах питания с заземленной нейтралью. Протокол от 21.10.2019 № 94 проверки срабатывания защиты в системах питания с заземленной нейтралью электроустановок до 1000 В.
26.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1) Внутреннее противопожарное водоснабжение: - Уральская, 75: 9 пожарных кранов (протокол испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу от 28.04.2020 г. Лицензия МЧС №66-Б/00603 (ООО «Яшма»); - Речная,13: пожарных кранов нет. 2) Наружное противопожарное водоснабжение. Пожарных гидрантов на балансе МБУ ДО ЦДТ нет. -Уральская,75: ближайшие ПГ находятся на расстоянии 45 метров (ПГ № 120, газон у дороги напротив здания ул. Уральская, 75) и 115 метров (ПГ № 119, между домами ул. Уральская, 72 и ул. Уральская, 74). - Речная,13: ближайшие ПГ находятся на расстоянии 99 метров (ПГ № 65, ул. Королева, 29) и 100 метров (ПГ № 85, между домами ул. Садовая, 46 и Садовая, 48).

27.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты)	Декларации пожарной безопасности имеются. Зарегистрированы Отделом ГПН г. Асбеста ГУ МЧС России по Свердловской области 26.04.2010 г. № 65 409 000-00146-0477 и № 65 409 000-00147-0477.
Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия			
28.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	предписание/акт (указать реквизиты) 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2)количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений.	Предписаний нет.
29.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя организации (наличие документ, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников.	1) Директор МБУ ДО ЦДТ прошел санитарно-гигиеническое обучение 29.07.2020 г.; 2) Ответственным за организацию санитарно-гигиенического обучения работников назначена Власова Н.И., заместитель директора по административно-хозяйственной части (приказ от 10.06.2020 г. № 82-О/Д), прошла обучение 08.07.2020; 3) Педагогические работники прошли обучение в количестве 36 человек: 10 человек в 2019 году, 26 человек в 2020 году (имеются отметки в медицинских книжках работников). Договор на проведение гигиенического обучения и аттестации работников от 13.11.2019 года № 22/607803; договор на проведение гигиенического обучения и аттестации работников от 28.01.2019 года № 22/636; договор на проведение гигиенического обучения и аттестации работников от 24.01.2020 года № 06/661

			4) Обучение обучающихся осуществляется через образовательный процесс и воспитательный процесс – беседы во время занятий по профилактике заболеваний, мероприятия по здоровому образу жизни, распространение информационных материалов и листовок.
30.	Организация питания обучающихся (воспитанников)	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: - за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); - договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока	В организациях дополнительного образования пищеблок не предусмотрен.
31.	Оборудование организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха		В учреждении функционирует 1 бактерицидный облучатель (ОБНП 2*30-01), установлен в кабинете № 301 (парикмахерское дело).
32.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды		Фильтров для очистки и обеззараживания воды нет.
33.	Обследование технического состояния вентиляции	указать реквизиты	Акт технического обслуживания вентиляционных систем № 2 от 16.06.2020 г. Произведены регламентные работы согласно Перечня №1.

	образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)		
34.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности (или договор с поликлиникой на обслуживание); 3) обеспеченность медицинским персоналом.	Медицинский кабинет в учреждении не предусмотрен проектом.
35.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производ-ственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Ремонтные работы на системе водопровода не проводились
36.	Проведение медицинского осмотра сотрудников организации в соответствии с установленным графиком		1) В 2019 году прошли обязательный периодический профилактический медицинский осмотр 47 человек, что составляет 100% от количества лиц, подлежащих периодическому профилактическому медицинскому осмотру (имеется заключительный акт); 2) Работники учреждения проходят флюорографическое обследование по графику.

37.	Наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук)	Наличие будет обеспечено к 01.09.2020 г.
38.	Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	Дозаторы в наличии (2 дозатора - ул. Уральская, 75; 2 дозатора - ул. Речная, 13)
39.	Наличие переносных ультрафиолетовых облучателей	наличие/отсутствие	Наличие будет обеспечено к 01.09.2020 г.
40.	Наличие бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа	наличие/отсутствие	Наличие будет обеспечено к 01.09.2020 г.
Антитеррористическая защищенность образовательной организации			
41.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество не устраненных недостатков; 2) количество не устраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	Акт обследования и категорирования МБУ ДО ЦДТ от 22 мая 2020 года. 1) Количество не устраненных недостатков – 2; 2) Количество не устраненных недостатков, срок устранения которых истек - нет; 3) плановое устранение недостатков до 02 октября 2021 г.
42.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);	Паспорт безопасности учреждения имеется (Уральская, 75 – 3 категория опасности, Речная, 13 – 4 категория опасности). Утвержден 22.06.2020 г., согласован с: 1) ОНД и ПР Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области 22.06.2020 г. 2) Отделением УФСБ РФ по Свердловской области в городе Асбесте

		2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата)	22.06.2020 г.; 3) Асбестовским ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 22.06.2020 г.
43.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Ответственным лицом за антитеррористическую защищенность объекта (территории) назначена Богданова С.В., педагог-организатор (приказ от 10.06.2020 г. № 78-О/Д).
44.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1) Количество обученных сотрудников- 57 2) количество инструктажей - 3
45.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Планы эвакуации в наличии – на каждом этаже зданий ЦДТ, утверждены директором МБУ ДО ЦДТ 23 января 2013г.
46.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Пропускной режим осуществляется вахтером и сотрудником ЧОП «Крокус» (договор от 01.02.2020 г. № 158/04).
47.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охран-	1) Физическая охрана предусмотрена в штатном расписании (в дневное время - 2 ставки вахтера, в ночное время - 4 ставки сторожа). 2) В здании по адресу: ул. Уральская,75 организован пост охраны. Охрана осуществлялась сотрудниками ООО ЧОП «Крокус» по графику: пн-сб: с 8.00 до 20.00, вс: с 10.00 до 18.00 (договор от 01.02.2020г. № 158/04)

		ным предприятием (указать реквизиты)	
48.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) КТС имеется и исправна. 2) КТС выведена на пульт централизованного наблюдения отдела вневедомственной охраны межмуниципального отдела МВД РФ «Асбестовский». 3) Договор на обслуживание КТС от 24.01.2020 г. № 88 с ООО «Яшма»
49.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Система оповещения отсутствует. 3) Планируется оборудовать здания до 02.10.2021 г. при наличии средств.
50.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Имеется на Уральской,75, исправна. 2) Договор на обслуживание с ООО «Яшма от 24.01.2020 г. № 87.
51.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе:	1) Система видеонаблюдения установлена по периметру и внутри двух зданий организации, исправна. 2) Уральская, 75 - внутри здания 30 камер, по периметру 11 камер; Речная, 13 – внутри здания 2 камеры, по периметру 4 камеры

		внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	3) Вывод изображения на монитор; 4) Договор на обслуживание от 24.01.20120 № 04-20 с ООО «ГеЛеоС»; 5) Ответственные за видеонаблюдение – в здании по адресу ул. Уральская,75 Власова Н.И., заместитель директора по АХЧ; в здании по адресу ул. Речная,13 Богданова С.В., заведующий хозяйством (приказ от 10.06.2020 г. № 80-О/Д).
52.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1). Отдельного помещения нет. В здании по адресу: Уральская, 75 оборудован пост охраны с установкой систем видеонаблюдения, охранной сигнализации.
53.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Основной вход в здание по адресу: Уральская, 75 оборудован постом охраны.
54.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Металлоискателей нет в наличии. 2) Планируется приобретение при финансовой возможности до 02.10.2021 г.
55.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления досту-	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты);	1) СКУД имеется. Исправен. 2) Договор на обслуживание с ООО «Яшма» от 29.01.2020 г. №89.

	пом;	3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	
56.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Имеются в здании по адресу: Речная, 13. В здании по адресу: Уральская, 75 не предусмотрены проектом.
57.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Не предусмотрены.
58.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Не предусмотрены.
59.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1) Ограждение здания по адресу: ул. Уральская, 75 не предусмотрено проектом, ограждение здания по адресу: ул. Речная, 13 имеется. 2) Состояние хорошее.
60.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	1) На здании по адресу: ул. Речная,13 установлено 4 прожектора. Территория здания по адресу: ул. Уральская, 75 имеет городское наружное освещение (по ул. Уральская и обе стороны ул. Победы) 2) Освещение исправно.
Информационная безопасность			
61.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	указать реквизиты	Библиотека в учреждении отсутствует, имеется методическая литература в количестве 1950 экземпляров. Проведена ревизия методического фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности, акт № 43 от 03.07.2020 г.

62.	Наличие в организации доступа к сети Интернет	указать реквизиты	договор с ООО «Сухой Лог Интерсат» от 24.01.2020 № (ЮА)35/2020
63.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет.		23 компьютера подключены к сети Интернет
64.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	указать реквизиты	договор с ООО «Сухой Лог Интерсат» от 24.01.2020 № (ЮА)35/2020
65.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) название и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	Все компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр (Internet-censor, тип – программный).
66.	Проверка исправности контентной фильтрации	указать реквизиты	Акт проверки исправности контентной фильтрации № 44 от 03.07.2020 г. (ЦДТ)
67.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты	Ответственное лицо – Маратканова Г.Д. (приказ МБУ ДО ЦДТ от 10.06.2020 г. № 83-О/Д).
Безопасность дорожного движения			
68.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения	Перевозки обучающихся не предусмотрены

		автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение	
69.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата)	1) Имеется Паспорт дорожной безопасности (в том числе визуализированный паспорт); 2) паспорт утвержден директором МБУ ДО ЦДТ 27.07.2020г; 3) паспорт согласован в Госавтоинспекции 29.07.2020г. 4) паспорт согласован начальником Управления образованием АГО 29.07.2020г.
70.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка		В кабинете безопасности имеется: переносной учебно-тренировочный перекрёсток, оборудование и наглядные материалы для проведения занятий с детьми по изучению правил дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма.
71.	Наличие класса «Светофор»		Класс «Светофор» имеется (в кабинете безопасности № 212)
72.	Наличие уголков безопасности дорожного		Уголок безопасности дорожного движения имеется, расположен в коридоре второго этажа учреждения.

	движения		
73.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части	Целостность улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, сохранена. Пешеходные переходы отсутствуют.
Охрана труда			
74.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Ответственное лицо за охрану труда в образовательной организации – Власова Н.И., специалист по охране труда (приказ от 10.06.2020 г. № 82-О/Д).
75.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор МБУ ДО ЦДТ на 2020-2022 годы утвержден 31.01.2020 года.
76.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	Специалисты, обученные по 40-часовой программе по охране труда: 1) Дубина О.В., директор, удостоверение № 955/17 от 27.10.2017; 2) Власова Н.И., зам директора по АХЧ, удостоверение № 956/17 от 27.10.2017; 3) Маратканова Г.Д., зам. директора по УВР, удостоверение № 957/17 от 27.10.2017; 4) Филатова В.А., педагог-организатор, удостоверение № 958/17 от 27.10.2017; 5) Богданова С.В., уполномоченный по охране труда от работников учреждения, удостоверение № 959/17 от 27.10.2017; 6) Теребенина Е.А., уполномоченный по охране труда от профсоюзной

			организации учреждения, удостоверение № 18-10-101 от 18.10.2018.
77.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в организации		Имеются планы работы, утверждены приказом от 10.06.2020 г. № 82-О/Д: 1) План работы комиссии по охране труда на 2020-2021 учебный год. 2) План организационно-технических мероприятий по улучшению условий, охраны труда, здоровья работников и обучающихся в МБУ ДО ЦДТ на 2020-2021 учебный год. 3) План работы МБУ ДО ЦДТ по профилактике травматизма на 2020-2021 учебный год.
78.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Инструкции по охране труда для работников ЦДТ: 1) о мерах пожарной безопасности в зданиях ЦДТ и на прилегающей территории (приказ от 09.06.2017 № 128); 2) о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре приказ от 09.06.2017 № 128); 3) при движении группы обучающихся по улицам города (соблюдение правил дорожного движения) (приказ от 17.02.2016 № 21); 4) при перевозке обучающихся автомобильным транспортом) (приказ от 17.02.2016 № 21); 5) при проведении массовых мероприятий (вечеров, утренников, концертов, фестивалей, конкурсов, конференций, слётов, брейн-рингов и др. (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д); 6) при проведении прогулок, туристических походов, экскурсий, экспедиций (приказ от 17.02.2016 № 21); 7) при проведении спортивных соревнований (приказ от 17.02.2016 № 21); 8) для неэлектротехнического персонала, аттестуемого на 1 квалификационную группу по электробезопасности (приказ от 31.10.2019 г. № 270-О/Д) 9) при проведении занятий в тренажёрном зале (приказ от 17.02.2016 № 21); 10) при проведении занятий хореографией (приказ от 17.02.2016 № 21); 11) при обучении детей игре на гитаре (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д); 12) при выполнении слесарных и сантехнических работ (приказ от

			17.02.2016 № 21); 13) при уборке помещений (приказ от 17.02.2016 № 21); 14) по оказанию первой (доврачебной) помощи в МБУ ДО ЦДТ им. Н.М. Аввакумова АГО (приказ от 31.03.2017 № 62); 15) при проведении занятий по пожарно-спасательному спорту (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д); 16) при проведении соревнований по технике туризма (приказ от 11.06.2019 № 124-О/Д); 17) при проведении водного похода (приказ от 11.06.2019 № 124-О/Д); 18) при работе на тренажёре «Скальная стенка» (приказ от 11.06.2019 № 124-О/Д); 19) при проведении занятий по лыжам (приказ от 11.06.2019 № 124-О/Д); 20) при выполнении работ по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (приказ от 11.06.2019 № 124-О/Д); 21) при проведении уборки территории ЦДТ (приказ от 11.06.2019 № 124-О/Д); 22) при обслуживании электроустановок (приказ от 11.06.2019 № 124-О/Д); 23) при проведении занятий по спортивным и подвижным играм (приказ от 25.05.2020 № 66-О/Д); 24) при проведении занятий по общефизической подготовке (приказ от 25.05.2020 № 66-О/Д); 25) по безопасному поведению на водоёмах в летний период (приказ от 26.06.2016 № 127); 26) при перемещении работников по служебному заданию (приказ от 09.06.2017 № 128); 27) памятка о порядке действий при несчастном случае с обучающимися (приказ от 11.06.2019 № 124-О/Д) 28) памятка по организации перевозок организованных групп детей (приказ от 19.12.2016 № 255); 29) памятка при организации ночлегов в полевых условиях (приказ от 25.05.2020 № 66-О/Д). 30) по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

			(приказ от 25.05.2020 № 66-О/Д); <u>Инструкции при работе с механизмами, инструментами, оборудованием и приспособлениями для сотрудников</u>: 1) при работе на ПЭВМ (приказ от 09.06.2017 № 128); 2) при работе на копировально-множительных аппаратах (приказ от 09.06.2017 № 128); 3) при эксплуатации электроустановок до 1000 В (приказ от 09.06.2017 № 128); 4) с применением переносных электроинструментов (приказ от 09.06.2017 № 128); 5) при работе с тканью (приказ от 17.02.2016 № 21); 6) при работе с электрическим утюгом (приказ от 17.02.2016 №21); 7) при ручной обработке древесины (приказ от 09.06.2017 № 128); 8) при выполнении работ на швейной машине с ручным приводом (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д); 9) при выполнении работ на швейной машине с ножным приводом (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д); 10) при выполнении работ на швейной машине с электрическим приводом (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д); 11) при использовании технических средств обучения (ТСО) (приказ от 17.02.2016 № 21); 12) при складировании, проведении погрузочно-разгрузочных работ (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д); 13) при ручной обработке металла (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д); 14) при работе с лопатой, мётлами, граблями (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д); 15) при работе по озеленению (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д); 16) при работе с электроприборами (плойка, фен) (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д); 17) на занятиях авиа и ракетомоделированием (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д); 18) при выполнении слесарных и сантехнических работ (приказ от 31.10.2019 № 270-О/Д); 19) при работе с электропаяльником (приказ от 31.10.2019 № 270-О/Д);

			20) при работе на заточном станке (приказ от 31.10.2019 № 270-О/Д); 21) по применению дезинфицирующего средства «ДЕО-ХЛОР-ЛЮКС» (приказ от 29.12.2017 г. № 314-О/Д) 22) при работе с 3-D принтером (приказ от 30.12.2016 № 289); 23) при работе на токарном станке с числовым программным управлением (приказ от 30.12.2016 № 289); 24) при работе на деревообрабатывающем станке (приказ от 30.12.2016 № 289); 25) по применению жидкого моющего средства «Прогресс» (приказ от 29.12.2017 г. № 314-О/Д) 26) правила по применению дезинфицирующего средства «ДЕО-ХЛОР» (приказ от 09.06.2017 № 128). <u>Инструкции по безопасному поведению для обучающихся</u>: 1) для детского объединения «Симона» (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д); 2) для хоровой студии (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д); 3) для хореографических коллективов (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д); 4) при работе с острыми, колющими и режущими инструментами в детском объединении «Умная игрушка» (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д); 5) при проведении занятий в тренажёрном зале (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д); 6) на занятиях конструированием и аппликацией из бумаги, природного материала, бросового материала (детские объединения: «Фантазеры», «Батик», «Калейдоскоп», «Вдохновение») (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д); 7) на занятиях пожарно-спасательным спортом (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д); 8) при движении по улицам города (приказ от 29.12.2017 № 314 -О/Д); 9) при проведении массовых мероприятий (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д); 10) при проведении спортивных соревнований (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д); 11) о порядке действий обучающихся по безопасной и быстрой эвакуа-

			ции при пожаре (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д); 12) при работе с лопатой, мётлами, граблями (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д); 13) при работе по озеленению (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д); 14) для детского объединения «Красавица» (парикмахерское дело) приказ от 11.06.2019 № 124-О/Д); 15) для детских объединений по авиа и ракетомоделированию (приказ от 11.06.2019 № 124-О/Д); 16) при проведении соревнований по технике туризма (приказ от 02.09.2019 № 234-О/Д); 17) при проведении водного похода (приказ от 02.09.2019 № 234-О/Д);); 18) при работе на тренажере «Скальная стенка» (приказ от 02.09.2019 г. № 234-О/Д) 19) при проведении занятий по лыжам (приказ от 02.09.2019 г. № 234-О/Д) 20) при проведении прогулок, туристических походов, экскурсий, экспедиций (приказ от 31.10.2019 № 270-О/Д); 21) при проведении занятий в тренажерном зале (приказ от 21.10.2019 г. № 270-О/Д) 22) при проведении занятий по спортивным и подвижным играм (приказ от 25.05.2020 г. № 66-О/Д); 23) при работе на сверлильном станке (приказ от 30.12.2016 № 289); 24) при работе ручным инструментом в кабинете технологического образования (приказ от 30.12.2016 № 289); 25) в кабинете робототехники (приказ от 30.12.2016 № 289); 26) при работе со швейными машинами (приказ от 30.12.2016 № 289); 27) при работе с конструкторами по электротехнике и пневматике (приказ от 30.12.2016 № 289); 28) правила поведения воспитанников в Центре детского творчества (приказ от 02.09.2019 г. № 234-О/Д); 29) правила безопасного поведения участников новогодних праздников (приказ от 31.10.2019 № 270-О/Д); 30) правила безопасного поведения во время ожидания и поездки в транспорте (приказ от 25.05.2020 г. № 66-О/Д);

			31) правила безопасности для велосипедистов (приказ от 25.05.2020 г. № 66-О/Д) 32) правила поведения на водоёмах в осенне-зимний период (приказ от 12.11.2018 № 238-О/Д); 33) о мерах безопасности весной (приказ от 15.03.2019 № 33(а)- О/Д). 34) программа вводного инструктажа с воспитанниками ЛДП (приказ от 25.25.2020 г. № 66-О/Д)
79.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда		Журналы по проведению инструктажей по охране труда: 1) журнал водного инструктажа, первичного инструктажа на рабочем месте для педагогических и технических работников учреждения; 2) журнал по охране труда для учащихся при проведении общественно-полезного труда и внеклассных массовых мероприятий; 3) журнал противопожарного инструктажа.
80.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Периодичность проведения инструктажей по вопросам охраны труда: 1) вводный – 1 раз при приеме на работу. 2) первичный – 1 раз на рабочем месте перед началом работы. 3) повторный – ежегодно 1 раз в 6 месяцев (сентябрь, март). 4) внеплановый – на основании приказов учредителя и других организаций. 5) целевой – при проведении спортивных массовых мероприятий, при выезде учащихся на конкурсы, соревнования и другие мероприятия.
81.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	1) количество рабочих мест: 72; 2) количество аттестованных рабочих мест: проведена специальная оценка условий труда: 62 места - 01.02.2019; 10 мест - 04.04.2019; 3) количество неаттестованных рабочих мест: 0; 4) планируемые сроки проведения специальной оценки условий труда: январь, март 2024 г.
Ремонтные работы			
82.	Проведение капитального ремонта	виды работ	Капитальный ремонт не проводился.
83.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Уральская, 75: 1) восстановлена целостность линолеума в кабинетах и коридорах; 2) произведена замена ламп, дросселей, стартеров;

			3) замена участка наружной теплосети; 4) поверка манометров; 5) в гильзы под термометры залито масло; 6) замена шаровых кранов диаметром 15 мм в тепловом узле; 7) выполнена покраска стен в вестибюле и актовом зале 2 этажа; 8) замена светильников в зале 3 этаже, лестничная клетка между 2 и 3 этажами. <u>Речная, 13</u>: 1) замена светильников в коридоре 1 этажа всего 2 штуки; 2) замена радиаторов отопления в кабинете № 18; 3) выполнена покраска окон в кабинетах, стен в коридорах, тренажерном зале, перилл лестничных пролётов, дверей; 4) произведен мелкий ремонт кровли; 5) в гильзы под термометры залито масло.
84.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2021 год и последующие годы	Капитальный ремонт МБУ ДО ЦДТ не планируется.
Противодействие коррупции			
85.	Комплекс мер по предупреждению и противодействию коррупции	мероприятия по организации мер по предупреждению и противодействию коррупции	Имеются локальные акты МБУ ДО ЦДТ: 1) Антикоррупционная политика, утверждена приказом от 31.08.2016г. № 168. Приложениями к Антикоррупционной политике МБУ ДО ЦДТ являются: - Положение о комиссии по противодействию коррупции МБУ ДО ЦДТ; - Положение о порядке информирования работниками МБУ ДО ЦДТ директора о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений, о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами и порядка рассмотрения таких сообщений; - Кодекс этики и служебного поведения работников МБУ ДО ЦДТ; - Положение о конфликте интересов работников МБУ ДО ЦДТ;

			- Регламент обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в МБУ ДО ЦДТ; - Карта коррупционных рисков в МБУ ДО ЦДТ; - Перечень должностей, замещение которых наиболее связано с коррупционными рисками деятельности МБУ ДО ЦДТ. 2) Приказом МБУ ДО ЦДТ от 30.10.2019 г. № 327-О/Д: - утвержден План работы по противодействию коррупции в МБУ ДО ЦДТ на 2020 год; - утвержден План антикоррупционного просвещения работников МБУ ДО ЦДТ на 2020 год; - назначено ответственное лицо за выполнение Антикоррупционной политики МБУ ДО ЦДТ, Плана работы по противодействию коррупции в МБУ ДО ЦДТ на 2020 год, за реализацию задач по профилактике коррупционных и иных правонарушений (Маратканова Г.Д., заместитель директора по УВР).